



**ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике
Бурятия в Кабанском районе**

Больничный переулок, 1, с. Кабанск, 671200
тел/факс: (8-238) 43-2-51, 43-1-46 E-mail: kaban@03.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 73226108, ОГРН 1040302691879, ИНН/КПП 0323121355 / 032301001

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и контроль (надзор) в сфере защиты прав потребителей**

« 27» апреля 2015 г.

№ 15

с.Кабанск

При проведении мероприятий по контролю (надзору) **Муниципального автономного образовательного учреждения «Кабанская средняя общеобразовательная школа» Муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия**

Сокращенное наименование: **МАОУ «Кабанская СОШ»**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

в действиях юридического лица

Наименование юридического лица: МАОУ «Кабанская СОШ»

Свидетельство о государственной регистрации серии 03 № 001633722 от «22» февраля 2001г Межрайонной инспекции ФНС России № 8 по РБ

ОГРН (ГРН) 1020300666781 ИНН 0309009601

Устав предприятия от 15.01.2015г № 39

Юридический адрес: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 8-е Марта, 1.

Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 8-е Марта, 1.

Законный представитель юридического лица: Вяткина Виктория Иннокентьевна

Руководитель, должность: Вяткина Виктория Иннокентьевна, директор школы, раб. тел. 8(30138) 43-4-99.

Документ, удостоверяющий служебное положение: выписка из приказа М КУ «Районное управления образования» Администрации муниципального образования «Кабанский район» о приеме на работу Вяткиной В.И. на должность директора МАОУ «Кабанская СОШ» № 121 от 08.06.2012г.

выявлены нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, выразившиеся в том, что в период проведения выездного планового мероприятия по контролю (надзору) за соблюдением санитарного законодательства с 10 час. 00 мин 20.01.2015г до 10 час. 00 мин. 27.04.2015г по распоряжению № 10-К/К-п от «13» апреля 2015г в МАОУ «Кабанская СОШ», расположен по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 8-е Марта, 1 выявлены нарушения ст. ст. 17, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999г, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010г; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального звена», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23.07.2008г:

1. В нарушение ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999г, п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующего, что полы во всех помещениях школы должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений, фактически полы в коридоре на 1-ом этаже средней школы со щелями, с механическими повреждениями.
2. В нарушение ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999г, п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующего, что для обучающихся 1 ступени образования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, фактически имеющаяся учебная мебель для учащихся первого класса не имеет регулятора наклона поверхности рабочей плоскости.
3. В нарушение ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999г, п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующего, что в кабинете домоводства, используемом для обучения навыками приготовления пищи, предусматривается установка двухгнездных моечных раковин с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, не менее 2-х столов с гигиеническим покрытием, фактически кабинет домоводства не доукомплектован второй моечной раковиной и имеющиеся столы без гигиенического покрытия.
4. В нарушение ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999г, п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующего, что кабинет физики должен быть обеспечен подводом холодной и горячей воды, фактически кабинет физики эксплуатируется без горячего водоснабжения.
5. В нарушение ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999г, п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующего, что в кабинете биологии (№ 12) устанавливается умывальная раковина с подводом горячей и холодной воды, фактически кабинет биологии не оснащен умывальной раковиной.
6. В нарушение ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999г, п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующего, что вход и дорожки на школьной территории покрываются асфальтом или бетоном, фактически бетонная пешеходная дорожка на территории школы требует обновления по причине неудовлетворительного состояния (выбоины, множественные дефекты и разрушения).
7. В нарушение ст. 17 ФЗ № 52 от 30.03.1999г, п. 4.1. приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08, регламентирующего, что производственные цеха (мясной, овощной) пищеблока оборудуются двумя моечными ваннами для обработки и мытья овощей и сырья (мясо, рыба), раковинами для мытья рук, фактически пищеблоки средней школы и школы – интерната (мясной, овощной цеха) не доукомплектованы моечными раковинами-2, отсутствует умывальная раковина в варочном цехе пищеблока в средней школы.
8. В нарушение ст. 17 ФЗ № 52 от 30.03.1999г, п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08, регламентирующего, что в моечном цехе пищеблока моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, оборудуют локальными вытяжными системами вентиляции, фактически моечные ванны в моечных цехах пищеблока -2 не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции.
9. В нарушение ст. 17 ФЗ № 52 от 30.03.1999г, п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08, регламентирующего, что технологическое оборудование в варочном цехе пищеблока должно быть оборудовано исправной приточно-вытяжной системой вентиляции, фактически приточно-вытяжная система вентиляции в варочном цехе пищеблока помещения интерната находится в неисправном состоянии.
10. В нарушение ст. 17 ФЗ № 52 от 30.03.1999г, п. 4.1. приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08, регламентирующего, что складское помещение оборудуют холодильным

оборудованием, фактически складское помещение пищеблока помещения интерната не доукомплектовано холодильным оборудованием для хранения консервированных продуктов питания.

11. В нарушение ст. 17 ФЗ № 52 от 30.03.1999г, п. 4.1. приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08, регламентирующего, что на пищеблоке моечный цех для мытья посуды должен быть оборудован посудомоечной машиной, двумя моечными ваннами для мытья кухонной посуды, фактически моечный цех пищеблока интерната не доукомплектован одной моечной ванной для мытья кухонной посуды и посудомоечной машиной.

12. В нарушение ст. 17 ФЗ № 52 от 30.03.1999г, п. 4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08, регламентирующего, что на пищеблоке производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны иметь покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечать требованиям безопасности для материалов контактирующих с пищевыми продуктами, фактически производственный стол в овощном цехе пищеблока – интернат эксплуатируется без рекомендуемого покрытия, используется клеенка.

13. В нарушение ст. 17 ФЗ № 52 от 30.03.1999г., п.8.25 СанПиН 2.4.5.2409-08, регламентирующего, что холодные закуски (салаты) должны выставляться в порционированном виде в охлаждаемую прилавок-витрину, фактически реализация холодных закусок осуществляется без условий охлаждения на пищеблоке-интернат.

14. В нарушение ст. 17 ФЗ № 52 от 30.03.1999г., п.14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08, регламентирующего, что в организации общественного питания должен осуществляться производственный контроль с проведением лабораторных исследований, фактически производственный контроль в части лабораторных исследований не осуществляется.

15. В нарушение ст. 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999г, п. 12.12. СанПиН 2.4.2.2821-10, регламентирующего, что по окончании уборки весь уборочный инвентарь промывают с использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой и просушивают, фактически в школе отсутствуют условия для мытья и ополаскивания уборочного инвентаря проточной водой.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения условий возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

1. Провести ремонт пола в коридоре на 1-ом этаже средней школы.
2. Приобрести для учащихся первого класса учебную мебель с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.
3. Доукомплектовать кабинет домоводства второй моечной раковиной и производственными столами с гигиеническим покрытием.
4. Обеспечить умывальную раковину в кабинете физики источником горячего водоснабжения.
5. Установить в кабинете биологии (№ 12) умывальную раковину с подводом горячей и холодной воды.
6. Провести мероприятия по обновлению бетонной пешеходной дорожки на территории школы.
7. Доукомплектовать производственные цеха пищеблока -2 (мясной, овощной) двумя моечными ваннами для обработки и мытья овощей и сырья (мясо, рыба), установить умывальную раковину в варочном цехе пищеблока в средней школы.
8. Оборудовать моечные ванны в моечном цехе пищеблока-2 локальными вытяжными системами вентиляции.
9. Провести ревизию, ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в варочном цехе пищеблока – интернат.
10. Доукомплектовать складское помещение пищеблока помещения интерната холодильным оборудованием для хранения консервированных продуктов питания.

11. Оснастить моечный цех пищеблока интерната второй моечной ванной для мытья кухонной посуды и посудомоечной машиной.
12. Оборудовать производственный стол в овощном цехе пищеблока - интернат гигиеническим покрытием.
13. Приобрести для пищеблока - интернат охлаждаемую прилавок-витрину для реализации холодных закусок.
14. Организовать производственный контроль с проведением лабораторных исследований.
15. В школе создать условия для мытья всего уборочного инвентаря.

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается на представителя юридического лица, директора МАОУ «Кабанская СОШ» Вяткину Викторию Иннокентьевну.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском р-не до **10 августа 2016г.**


Представляемая информация должна содержать перечень выполненных мероприятий.

Настоящее предписание в течение трех месяцев может быть обжаловано лицами, указанными в ст.198 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации, в арбитражный суд по общим правилам искового производства, предусмотренным главой 24 АПК РФ (ч.4 ст.198 АПК РФ).

За непредставление или несвоевременное представление в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РБ в Кабанском районе сведений (информации), а равно за предоставление сведений(информации) в неполном объеме или в искаженном виде индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также их должностные лица несут административную ответственность в соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ.

За невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также их должностные лица несут административную ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

Заместитель Главного государственного санитарного врача по РБ
в Кабанском, Тункинском, Окинском районах



(подпись)

(Тимофеев В.И.)
(фамилия, инициалы)

Копию настоящего предписания получил (а) «27» апреля 2015 г.

директор
(должность)

[подпись]
(подпись)

(Вяткина В.И.)
(фамилия, инициалы)